

Информация Юго-Западного управления министерства образования и науки Самарской области о результатах проверок в 2017 году образовательных учреждений органами Государственного пожарного надзора и о мерах принятых образовательными учреждениями для устранения нарушений

№ п/п	Полное наименование ОУ	Распоряжение о проверке, акт о выявленных нарушениях, предписание об устранении нарушений со сроком	Выявленные нарушения	Сведения о мерах принятых в ОУ для устранения нарушений (в т.ч. по приказам о дисциплинарных взысканиях: дата, № ФИО, должность) источники финансирования устранения нарушений
1	государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная общеобразовательная школа с. Романовка муниципального района Хворостянский Самарской области	Распоряжения №93 и № 94 от 25.05.2017; Акты №93 и № 94 от 29.06.2017; Предписания №93/1/1, №94/1/1 со сроком до 06.02.2018	Не разработана инструкция о порядке действий дежурного персонала; использование неисправной розетки в кухне - в кабинете математики допускается загромождение предметами (шкаф), загромождающими выход; - Эксплуатация светильников без колпаков; - на дверях помещений производственного и складского помещения не обеспечено обозначение категорий пожарной опасности; нарушения 5 шлейфа пожарной сигнализации;	разработана инструкция о порядке действий дежурного персонала; -отремонтирована розетка в кухне; -в кабинете математики убран шкаф, загромождающий выход; - на светильники одеты колпаки; - на дверях помещений производственного и складского помещения обеспечено обозначение категорий пожарной опасности; - устранены нарушения 5 шлейфа пожарной сигнализации; И.о.завхоза привлечена к дисциплинарной ответственности (приказ 56-од от 28.06.2017)

Директор:

Н.Ф.Зубова