

Информация о проведенных в образовательных организациях проверках надзорными органами

Период: август-сентябрь 2019 года

№ п/п	Наименование ОУ (филиала, структурного подразделения)	Количество проведенных проверок	Орган, осуществляющий проверку	Вопросы проверки	Выявленные недостатки	Принятые меры к устранению недостатков
1	ГБОУ ООШ с. Романовка	2	Прокуратура Хворостянского района	Представление от 02.08.2019г. №21/2019 об устранении нарушений законодательства об образовании Представление от 12.09.2019г. №21- 77/2019 -138 /2019 об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности	отсутствие на сайте информации о проведенных проверках контролирующих органов за 2019г.; система пожарной сигнализации на объекте не обеспечивает подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно- контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны	Проверки прокуратуры размещены на сайте. За ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей и.о. заместителя директора по УР Николаевой В.А. сделано замечание (приказ №45-од от 30.08.19г.); отправлено письмо в МАУ «Центр обслуживания» об устранении выявленных нарушений За ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей и.о. заместителя директора по УР Николаевой В.А. сделано замечание (приказ №70-од от 16.09.19г.).

Директор:

Н.Ф.Зубова