

Информация о результатах проверок в 2021 году образовательных учреждений отделом надзорной деятельности и профилактической работы по муниципальным районам Приволжский и Хворостянский и о мерах принятых образовательными учреждениями для устранения нарушений

№ п/п	Полное наименование ОУ	Акт (дата, №)	Выявленные нарушения	Сведения о мерах принятых в ОУ для устранения нарушений
1.	государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная общеобразовательная школа с. Романовка муниципального района Хворостянский Самарской области	Представление №538-4-17-21 от 05.07.2021 (Акт проверки №54 от 30.06.2021.) О нарушении Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479	На объекте не обеспечено размещение знаков пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнем запрещено» Руководитель организации не обеспечил наличие знаков пожарной безопасности (ручные пожарные извещатели) Огнетушители, расположенные на объекте не установлены в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание Допускается блокировка дверей эвакуационных выходов (спортивный зал) На объекте допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями) Не предоставлен регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты, утвержденный руководителем организации. На путях, эвакуации не предусмотрены светильники аварийного освещения с автономными источниками питания. Пожарный пост (диспетчерская) не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. На объекте допускается применение линейных дымовых ИП без обеспечения стабильности оптической связи пары излучатель - приемник, (актовый зал)	В ГБОУ ООШ с. Романовка приняты меры по устранению нарушений, а именно: 1.приобретены знаки пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнем запрещено»; 2.размещены знаки «ручные пожарные извещатели»; 3.двери эвакуационного выхода в спортзале не блокируются, свободно открываются; 4.разработан регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты и утвержден руководителем; 5.на светильники одеты колпаки (рассеиватели); 6.на путях эвакуации будут установлены светильники аварийного освещения с автономными источниками питания и приобретено средство индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара не менее 1 средства на каждого дежурного в течение 2021 и 1 полугодия 2022года.
2.		Представление №539-4-17-21 от 05.07.2021 (Акт проверки № 55 от 30.06.2021). О нарушении Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479	На объекте не обеспечено размещение знаков пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнем запрещено» Пожарный пост (диспетчерская) не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. В помещении пожарного поста (диспетчерской) не обеспечено наличие инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты	В СП ГБОУ ООШ с. Романовка приняты меры по устранению нарушений: 1. .приобретены знаки пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнем запрещено»; 2.проведена проверка состояния огнезащитного покрытия деревянных элементов чердака с составлением акта проверки; 3. пути эвакуации у дверей эвакуационного выхода свободны от оборудования и других предметов; 4.разработана инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о

		<p>Не осуществляется проверка состояния огнезащитного покрытия деревянных элементов чердака.</p> <p>Допускается размещение оборудования и других предметов на путях эвакуации, у дверей эвакуационного выхода.</p> <p>Огнетушители, расположенные на объекте не установлены в специальных подставках из негорючих материалов.</p> <p>Не обеспечено исправное состояние огнетушителя (отсутствует раструб)</p> <p>В дошкольном учреждении, при применении речевого способа оповещения о возникновении пожара, специальный текст оповещения содержит слова, способные вызвать панику («пожар», «пожарная тревога»).</p>	<p>пожаре и неисправности установок, систем противопожарной защиты;</p> <p>5.неисправный огнетушитель заменен на исправный;</p> <p>6.огнетушители, расположенные на объекте, будут установлены в специальных подставках из негорючих материалов и приобретено средство индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара (не менее 1 средства на каждого дежурного) в течение 2021 и 1 полугодия 2022года.</p>

и.о.директора:

В.А.Николаева